

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан**

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Уфимскому району
г. Уфа ул. Караидельская, 48, тел.(факс.) 8(347)256-87-25

(наименование территориального органа МЧС России)
(указывается адрес места нахождения территориального органа
МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
(наименование органа государственного пожарного надзора)
(указывается адрес места нахождения органа ГПН,
номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 12/1/9

по устранению нарушений требований пожарной безопасности объекта защиты - здания детского сада Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад «Тополек» села Чернолесовский муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

На основании: распоряжения № 12 от 21.03.2016 главного государственного инспектора по Уфимскому району Республики Башкортостан по пожарному надзору Р.Х. Нургалиева была проведена проверка, в отношении объекта защиты - здания детского сада Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад «Тополек» села Чернолесовский муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, расположенного по адресу: 450535, Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Чернолесовский, ул. Школьная, 1 государственными инспекторами по Уфимскому району Республики Башкортостан по пожарному надзору Карамовым Булатом Наилевичем, Хамидуллиным Ильдаром Раисовичем совместно с руководителем детского сада «Тополек» с. Чернолесовский МР Уфимский район РБ Погосян Оксаной Борисовной.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в результате проведения мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требования пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушений	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта.	ч. 7 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности «Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и	15.08.2016	

		(или) транслирующей этот сигнал организации».		
2.	На двери помещения складского назначения на первом этаже здания не определена и не обозначена ее категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны	п. 20 Правила противопожарного режима утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390 «Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"»	15.08.2016	
3.	Не осуществлена проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения здания детского сада.	п. 21. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме». «Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год».	15.08.2016	
4.	Заполнение проема в противопожарных преградах (дверное полотно) складского помещения на первом этаже здания не имеет требуемый предел огнестойкости (отсутствуют противопожарная дверь)	ст. 88 ч. 1, 2, 3 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности п. 5.14* СНИП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений «Противопожарные преграды в зависимости от огнестойкости их ограждающей части подразделяются на типы согласно таблице 1, заполнения проемов в противопожарных преградах, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы - таблице 2*, тамбур-шлюзы, предусматриваемые в проемах противопожарных преград - таблице 3»	15.08.2016	


Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



(подпись)

"14" 04 2016 г.



Б.Н. Карамов
И.Р. Хамидуллин
(должность, фамилия, инициалы)
государственного инспектора)

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

"19" апреля 2016 г.

руководитель Погосян О.Б.
(должность, фамилия, инициалы)